



DIE INSTALLATION DES WASSERANSCHLUSSES INKLUSIVE SCHUTZROHR WIRD
AUSSCHLIESSLICH DURCH MITARBEITER DER LINZ SERVICE GMBH AUSGEFÜHRT

WASSERZÄHLERSCHACHT mind. 120/100cm für WASSERANSCHLÜSSE DA 32, 50 u. 63 PE
(SCHUTZROHR DA 90 PE bei HA - DA 32 / 50 PE und DA125 PE bei HA - DA 63 PE)

GRUNDRISS



SCHNITT



FÜR DIE WARTUNG UND INSTANDHALTUNG IST DER BESITZER VERANTWORTLICH !

Schemaskizze der ausführenden Baufirma zur Kenntnis bringen

14 Tage vor Baubeginn bitte Termin
mit LINZ Service GmbH vereinbaren

Datum _____

Unterschrift _____