

Trinkwasser Untersuchungsergebnisse Versorgungsgebiet Linz



März - April 2025

	Zonen													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Parameter	Richtwert	Grenzwert	Einheit	Innere Stadt	Bulgariplatz Industriegeb	Klein- münchen	Neue Heimat	Pichling	Froschberg Freinberg	Spallerhof Keferfeld	Ebelsberg	Hafen	Urfahr- Ost	Urfahr- West
pH - Wert	6,5 - 9,5	-		6,9	7,2	7,0	7,4	7,1	7,5	7,5	7,6	7,2	7,2	7,2
elektr. Leitfähigkeit	2500	-	µS/cm	793	708	710	532	736	533	531	535	620	619	733
Gesamthärte ¹⁾	-	-	°dH	21,1	20,9	17,2	16,5	17,9	16,6	16,2	16,3	17,3	17,2	20,4
Karbonathärte	-	-	°dH	17,2	17,5	15,5	13,6	16,0	13,7	13,5	13,7	14,8	14,8	15,6
Härtestufe ¹⁾	-	-	I, II, III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III
Calcium	400	-	mg/l	107,6	106,9	88,4	86,2	92,0	87,0	84,5	85,5	91,2	90,6	103,2
Magnesium	150	-	mg/l	26,1	25,7	21,0	19,1	21,7	19,3	18,8	18,7	19,7	19,7	25,9
Natrium	200	-	mg/l	23,2	21,3	29,6	12,5	28,8	12,6	12,1	12,2	25,3	25,3	30,4
Kalium	50	-	mg/l	4,0	4,0	4,3	2,8	4,3	2,9	2,8	2,7	3,7	3,8	3,4
Eisen	0,2	-	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,045	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Mangan	0,05	-	mg/l	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,003	<0,001	<0,001	0,001	<0,001	<0,001	0,001
Ammonium	0,5	5,0	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
Nitrat	-	50,0	mg/l	21,2	22,6	17,7	17,7	19,1	18,1	18,0	18,2	10,9	11,0	15,2
Nitrit	-	0,1	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Chlorid	200	-	mg/l	48,2	45,1	41,1	22,9	43,6	23,2	23,1	23,2	45,9	46,5	71,7
Sulfat	250	750	mg/l	27,7	27,0	24,8	26,1	25,2	26,2	26,4	26,2	25,0	25,2	34,2

1) Härtestufen I: <10° dH II: 10-16° dH III: >16° dH lt. ÖVGW WI 02

Anschrift: 4021 Linz, Wiener Straße 151, Tel. 0732/3400-6257