

Trinkwasser Untersuchungsergebnisse Versorgungsgebiet Linz



September - Oktober 2025

Zonen				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Parameter	Richtwert	Grenzwert	Einheit	Innere Stadt	Bulgariplatz Industriegeb	Klein- münchen	Neue Heimat	Pichling	Froschberg Freinberg	Spallerhof Keferfeld	Ebelsberg	Hafen	Urfahr- Ost	Urfahr- West
pH - Wert	6,5 - 9,5	-		6,9	6,9	7,2	7,1	7,0	7,1	7,3	7,1	7,0	7,1	6,9
elektr. Leitfähigkeit	2500	-	µS/cm	808	671	697	478	674	612	556	453	603	595	729
Gesamthärte ¹⁾	-	-	°dH	19,2	19,4	19,6	12,2	19,3	17,7	16,2	13,1	16,5	16,3	19,7
Karbonathärte	-	-	°dH	15,3	16,9	17,4	11,2	16,9	15,5	14,2	11,9	14,6	14,5	15,5
Härtestufe ¹⁾	-	-	I, II, III	III	III	III	II	III	III	III	II	III	III	III
Calcium	400	-	mg/l	97,2	99,1	99,6	64,7	98,8	91,4	83,8	68,7	86,6	86,0	99,4
Magnesium	150	-	mg/l	24,3	23,9	24,6	13,8	23,7	21,3	19,2	15,1	18,8	18,5	25,2
Natrium	200	-	mg/l	27,3	19,9	22,3	9,6	24,2	17,3	15,3	11,3	23,1	21,7	29,8
Kalium	50	-	mg/l	2,9	3,7	4,5	2,4	4,4	3,5	3,2	2,7	3,6	3,4	3,1
Eisen	0,2	-	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Mangan	0,05	-	mg/l	0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,001
Ammonium	0,5	5,0	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
Nitrat	-	50,0	mg/l	14,9	18,9	22,1	7,1	21,0	16,3	13,4	8,5	9,1	9,1	15,2
Nitrit	-	0,1	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Chlorid	200	-	mg/l	70,0	41,6	42,5	16,3	44,5	36,3	29,7	18,6	42,0	41,1	71,2
Sulfat	250	750	mg/l	33,1	25,9	26,1	24,5	26,7	25,4	24,5	24,8	24,3	23,8	34,6

1) Härtestufen I: <10° dH II: 10-16° dH III: >16° dH lt. ÖVGW WI 02

Anschrift: 4021 Linz, Wiener Straße 151, Tel. 0732/3400-6257