Trinkwasser Untersuchungsergebnisse
Versorgungsgebiet Linz

LINZ AG WASSER

September - Oktober 2026

	Zonen			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Parameter	Richtwert	Grenzwert	Einheit	Innere Stadt	Bulgariplatz Industriegeb	Klein-münchen	Neue Heimat	Pichling	Froschberg Freinberg	Spallerhof Keferfeld	Ebelsberg	Hafen	Urfahr-Ost	Urfahr-West
pH - Wert	6,5 - 9,5	-		6,8	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,1	7,1	6,9	7,0	7,2
elektr. Leitfähigkeit	2500	-	µS/cm	705	657	651	449	661	460	449	441	557	560	727
Gesamthärte [1)]	-	-	°dH	18,6	18,2	18,5	12,9	19,3	13,2	13,0	12,4	15,0	15,5	18,9
Karbonathärte	-	-	°dH	15,2	15,6	16,3	11,5	16,8	11,9	11,5	11,3	13,6	14,6	16,5
Härtestufe [1)]	-	-	I, II, III	III	III	III	II	III	II	II	II	II	II	III
Calcium	400	-	mg/l	93,0	92,4	94,4	67,4	97,9	68,9	67,5	64,9	78,3	80,5	95,1
Magnesium	150	-	mg/l	24,1	22,9	23,1	15,1	24,2	15,5	15,2	14,5	17,5	18,2	24,3
Natrium	200	-	mg/l	27,7	21,2	16,9	12,0	17,5	11,7	12,1	11,9	22,0	23,0	30,2
Kalium	50	-	mg/l	3,4	3,9	3,8	2,9	4,1	2,9	2,9	2,9	3,6	3,4	3,2
Eisen	0,2	-	mg/l	0,011	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Mangan	0,05	-	mg/l	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Ammonium	0,5	5,0	mg/l	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03
Nitrat	-	50,0	mg/l	12,6	16,9	20,6	7,0	21,5	7,5	6,8	6,3	7,4	7,9	14,0
Nitrit	-	0,1	mg/l	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Chlorid	200	-	mg/l	66,0	47,3	36,0	19,5	37,8	19,2	19,1	19,5	38,7	41,0	73,0
Sulfat	250	750	mg/l	31,5	25,0	27,6	26,1	27,2	25,5	25,9	26,0	24,0	24,5	34,1

1) Härtestufen I: <10° dH II: 10-16° dH III: >16° dH lt. ÖVGW WI 02

Anschrift: 4021 Linz, Wiener Straße 151, Tel. 0732/3400-6257

Klassifizierung: Vertraulich/Confidential